

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель организации

(подпись, фамилия, имя, отчество)

27 декабря 2012 г.

Областное бюджетное государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональный лицей №19 (полное наименование работодателя)				
155040, Ивановская область, г.Тейково, п.Грозиллово, д.17; Директор Тюленева Фаина Степановна; Тел. (493-43) 2-29-81, факс (493-43) 2-41-19 (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
3704001447	02509989	23280	80.22.1	24407000000

### ПЛАН мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

Структурное подразделение: ---

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
---							
1. Мастер п/о штукатур	Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение коэффициента пульсации освещенности	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г	-	выполнено
	ЭМП ПЭВМ: Обеспечить наличие в розетках для подключения ПЭВМ к электросети защитного заземления в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Выполнить требования п.п. 7.1.36, 7.1.69 ПУЭ Издание 7	Снизить вредное воздействие электрического поля.	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г	-	выполнено
	Выполнить заземление (зануление) ПЭВМ	Снизить класс трамвоопасности	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г	-	выполнено
3. Преподаватель физики	Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение коэффициента пульсации освещенности	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г	-	выполнено
	ЭМП ПЭВМ: Обеспечить наличие в розетках для подключения ПЭВМ к электросети	Снизить вредное воздействие электрического поля.	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г	-	выполнено

	защитного заземления в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Выполнить требования п.п. 7.1.36, 7.1.69 ПУЭ Издание 7						
	Выполнить заземление (зануление) ПЭВМ	Снизить класс травмоопасности	Бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
4. Преподаватель химии	ЭМП ПЭВМ: Обеспечить наличие в розетках для подключения ПЭВМ к электросети защитного заземления в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Выполнить требования п.п. 7.1.36, 7.1.69 ПУЭ Издание 7	Снизить вредное воздействие электрического поля.	Бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
	Выполнить заземление (зануление) ПЭВМ	Снизить класс травмоопасности	Бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
5. Преподаватель истории	Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение коэффициента пульсации освещенности	Бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
	ЭМП ПЭВМ: Обеспечить наличие в розетках для подключения ПЭВМ к электросети защитного заземления в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Выполнить требования п.п. 7.1.36, 7.1.69 ПУЭ Издание 7	Снизить вредное воздействие электрического поля.	Бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
	Выполнить заземление (зануление) ПЭВМ	Снизить класс травмоопасности	Бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
6. Преподаватель русского языка и литературы	Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение коэффициента пульсации освещенности	Бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
	ЭМП ПЭВМ: Обеспечить наличие в розетках для подключения ПЭВМ к электросети защитного заземления в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Выполнить требования п.п. 7.1.36, 7.1.69 ПУЭ Издание 7	Снизить вредное воздействие электрического поля.	Бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
	Выполнить заземление (зануление) ПЭВМ	Снизить класс травмоопасности	Бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
7. Зам. директора по АХР	ЭМП ПЭВМ: Обеспечить на-	Снизить вредное воз-	Бюджет		31.12.13г.	-	выполнено

	личие в розетках для подключения ПЭВМ к электросети защитного заземления в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Выполнить требования п.п. 7.1.36, 7.1.69 ПУЭ Издание 7	действие электрического поля.		зам. дир. по АХР			
	Выполнить заземление (зануление) ПЭВМ	Снизить класс травмоопасности	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
8. Зам. директора по УПР	Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение коэффициента пульсации освещенности	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
	ЭМП ПЭВМ: Обеспечить наличие в розетках для подключения ПЭВМ к электросети защитного заземления в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Выполнить требования п.п. 7.1.36, 7.1.69 ПУЭ Издание 7	Снизить вредное воздействие электрического поля.	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
	Выполнить заземление (зануление) ПЭВМ	Снизить класс травмоопасности	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
9. Зам. директора по УВР	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
	ЭМП ПЭВМ: Обеспечить наличие в розетках для подключения ПЭВМ к электросети защитного заземления в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Выполнить требования п.п. 7.1.36, 7.1.69 ПУЭ Издание 7	Снизить вредное воздействие электрического поля.	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.		выполнено
	Выполнить заземление (зануление) ПЭВМ	Снизить класс травмоопасности	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
10. Директор ПЛ	Модернизировать систему искусственного освещения	Снижение коэффициента пульсации освещенности	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено
	ЭМП ПЭВМ: Обеспечить наличие в розетках для подключения ПЭВМ к электросети защитного заземления в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Выполнить требования п.п.	Снизить вредное воздействие электрического поля.	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г.	-	выполнено

	7.1.36, 7.1.69 ПУЭ Издание 7						
	Выполнить заземление (зануление) ПЭВМ	Снизить класс травмоопасности	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г	-	выполнено
11. Секретарь	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г	-	выполнено
	ЭМП ПЭВМ: Обеспечить наличие в розетках для подключения ПЭВМ к электросети защитного заземления в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Выполнить требования п.п. 7.1.36, 7.1.69 ПУЭ Издание 7	Снизить вредное воздействие электрического поля.	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г	-	выполнено
	Выполнить заземление (зануление) ПЭВМ	Снизить класс травмоопасности	бюджет	зам. дир. по АХР	31.12.13г	-	выполнено


Председатель аттестационной комиссии

  
(подпись)

Тюленева Ф.С.  
(Ф.И.О.)

27.12.13г.  
(дата)

Члены аттестационной комиссии:

  
(подпись)

Чанков С.В.  
(Ф.И.О.)

27.12.13г.  
(дата)

  
(подпись)

Хохряков А.Ю.  
(Ф.И.О.)

27.12.13г.  
(дата)

  
(подпись)

Ильин А.В.  
(Ф.И.О.)

27.12.13г.  
(дата)